

•  
Podľa rozdeľovníka  
•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Trebišov

OU-TV-OSZP-2023/001738-008

Ing. Ľubomír Čižmár/  
0961 715 765

03. 05. 2023

Vec

Povolenie na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd zo studní S-1, S-2, S-3 v k.ú. Dargov a určenie ochranných pásiem vodárenských zdrojov  
- oznámenie o začatí vodoprávneho konania

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Dňa 29.12.2022 bola na Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, doručená žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, určenie ochranných pásiem a odber podzemných vôd, zo studní S-1, S-2, S-3 v k.ú. Dargov, od Milana Korytka KORYTKO, Orgovánová 1495/13, 078 01 Sečovce IČO: 33154945.

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č.362/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ustanovením § 18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení

oznamuje začatie vodoprávneho konania

vo veci:

I. vydania povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona, odber podzemných vôd z jestvujúcich zdrojov, studní S-1, S-2, S-3 v k.ú. Dargov,  
II. určenia ochranných pásiem vodárenských zdrojov I. a II. stupňa podľa § 32 ods. 1 vodného zákona pre jestvujúce zdroje studne S-1, S-2, S-3 v k.ú. Dargov,  
účastníkom konania, zúčastneným osobám, dotknutým organizáciám a orgánom štátnej správy.

Studňa S-1 je umiestnená na parcele KN-C č. 687/5 k.ú. Dargov (LV 534 vlastník Korytko Milan a Korytková Mária, Sečovce) a slúži pre zásobovanie pitnou vodou hotela Studničky.

Množstvo odoberanej podzemnej vody z vodného zdroja studňa S-1 k.ú. Dargov:

Qpriem = 0,15 l/s  
Qden = 12,96 m<sup>3</sup>  
Qmes = 394,20 m<sup>3</sup>  
Qroč = 4 730,40 m<sup>3</sup>  
Čerpaná voda bude využívaná na pitné účely.

Zdroj podzemnej vody s označením S-1 predstavuje hydrogeologický vrt vystrojený azbestovo cementovými rúrami o priemere 250 mm, studňa je hlboká 16,8 m, do hĺbky 7,7 m opatrená tiež betónovými skružami o priemere 1,0 m a ďalej až do konečnej hĺbky skružami o priemere 0,8 m. V studni je osadené ponorné čerpadlo na čerpanie podzemnej vody.

Pre trvalý odber podzemnej vody zo studne S-1 možno uvažovať s doporučenou výdatnosťou 0,15 l/s pri znížení hladiny podzemnej vody 3,5 m, t.j. max. znížená hladina 13,5 m p.t. Denne je potom možné odoberať z predmetného objektu 12,96 m<sup>3</sup>, mesačne 394,20 m<sup>3</sup>, a ročne 4 730,40 m<sup>3</sup> podzemnej vody.

Ochranné pásmo I. stupňa studne S-1 má tvar nepravidelného štvoruholníka s rozmermi 4,2 m, 4,5 m, 4,7 m, 4,5 m. Obvod ochranného pásma I. stupňa je 17,8 m, plocha je 19,7 m<sup>2</sup>.

Studňa S-2 je umiestnená na parcele KN-C č. 687/2 k.ú. Dargov (LV 534 vlastník Korytko Milan a Korytková Mária, Sečovce) a slúži pre zásobovanie pitnou vodou čerpacej stanice pohonných hmôt Studničky.

Množstvo odoberanej podzemnej vody z vodného zdroja studňa S-2 k.ú. Dargov:  
Qpriem = 0,10 l/s  
Qden = 8,64 m<sup>3</sup>  
Qmes = 262,80 m<sup>3</sup>  
Qroč = 3 153,60 m<sup>3</sup>  
Čerpaná voda bude využívaná na pitné účely.

Zdroj podzemnej vody s označením S-2 predstavuje spúšťanú kopanú studňu o hĺbke 7,4 m, je vystrojená betónovými skružami o priemere 1,0 m.

Pre trvalý odber podzemnej vody zo studne S-2 možno uvažovať s doporučenou výdatnosťou 0,10 l/s pri znížení hladiny podzemnej vody 1,0 m, t.j. max. znížená hladina 2,64 m p.t. Denne je potom možné odoberať z predmetného objektu 8,64 m<sup>3</sup>, mesačne 262,80 m<sup>3</sup> a ročne 3 153,60 m<sup>3</sup> podzemnej vody. V studni je osadené ponorné čerpadlo na čerpanie podzemnej vody.

Ochranné pásmo I. stupňa studne S-2 má tvar nepravidelného štvoruholníka s rozmermi 4,1 m, 4,4 m, 3,0 m, 4,4 m. Obvod ochranného pásma I. stupňa je 15,9 m, plocha je 15,5 m<sup>2</sup>.

Studňa S-3 je umiestnená na parcele KN-C č. 695/4 k.ú. Dargov (LV 449 vlastník Korytko Milan – Korytko, Sečovce) a slúži pre zásobovanie pitnou vodou chatiek Studničky.

Množstvo odoberanej podzemnej vody z vodného zdroja studňa S-1 k.ú. Dargov:  
Qpriem = 0,10 l/s  
Qden = 8,64 m<sup>3</sup>  
Qmes = 262,80 m<sup>3</sup>  
Qroč = 3 153,60 m<sup>3</sup>  
Čerpaná voda bude využívaná na pitné účely.

Zdroj podzemnej vody s označením S-3 predstavuje spúšťanú kopanú studňu o hĺbke 6,0 m, je vystrojená betónovými skružami o priemere 1,0 m.

Pre trvalý odber podzemnej vody zo studne S-3 možno uvažovať s doporučenou výdatnosťou 0,10 l/s pri znížení hladiny podzemnej vody 1,0 m, t.j. max. znížená hladina 2,64 m p.t. Denne je potom možné odoberať z predmetného objektu 8,64 m<sup>3</sup>, mesačne 262,80 m<sup>3</sup> a ročne 3 153,60 m<sup>3</sup> podzemnej vody. V studni je osadené ponorné čerpadlo na čerpanie podzemnej vody.

Ochranné pásmo I. stupňa studne S-3 má tvar nepravidelného štvoruholníka s rozmermi 3,1 m, 2,6 m, 2,8 m, 2,1 m. Obvod ochranného pásma I. stupňa je 10,6 m, plocha je 8,0 m<sup>2</sup>.

Do navrhnutého ochranného pásma II. stupňa spadajú všetky studne S-1, S-2, S-3.

Ochranné pásmo II. stupňa predstavuje nepravidelná plocha pretiahnutá v smere S-J. Obvod ochranného pásma II. stupňa je 805 m, plocha je 3,5 ha.

Ochranné pásmo II. stupňa zaberá parcely k.ú. Dargov:

KNC č. 695/5, KNE č. 793/2, LV 891

KNC č. 695/5, KNE č. 788/2, LV 882

KNC č. 695/5, KNE č. 786, LV 165

KNC č. 695/5, KNE č. 785, LV 993

KNC č. 695/1, LV 449

KNC č. 695/4, LV 449

KNC č. 695/6, LV 449

KNC č. 695/7, LV 449

KNC č. 695/8, LV 449

KNC č. 695/9, LV 449

KNC č. 695/10, LV 449

KNC č. 695/11, LV 449

KNC č. 695/14, LV 449

KNC č. 695/20, LV 449

KNC č. 695/21, LV 449

KNC č. 695/22, LV 449

KNC č. 687/2, LV 534

KNC č. 687/4, LV 534

KNC č. 687/5, LV 534

KNC č. 687/6, LV 534

KNC č. 687/8, LV 534

KNC č. 686, LV 211

KNC č. 698, LV 211

KNC č. 695/2, LV 892

KNC č. 730/1, LV 617

KNC č. 728/13, LV 617

KNC č. 728/4, LV 617

KNC č. 700/9, LV 617

KNC č. 695/16, LV 617

KNC č. 728/11, KNE č. 1309/7, LV 630

KNC č. 728/14, KNE č. 784, LV 993

KNC č. 728/14, KNE č. 787, LV 165

KNC č. 728/14, KNE č. 789, LV 882

KNC č. 728/14, KNE č. 792, LV 891

KNC č. 728/14, KNE č. 754/1, LV 630

KNC č. 728/14, KNE č. 788/1, LV 882

KNC č. 728/14, KNE č. 793/1, LV 891

KNC č. 700/5, KNE č. 784, LV 993

KNC č. 700/5, KNE č. 787, LV 165

KNC č. 699/1, LV 402

KNC č. 699/2, LV 402

KNC č. 699/3, LV 402  
KNC č. 699/10, LV 402  
KNC č. 699/11, LV 402  
KNC č. 699/12, LV 402  
KNC č. 700/3, LV 402  
KNC č. 700/7, LV 402  
KNC č. 700/8, LV 402

KNC č. 700/2, KNE č. 793/1, LV 891  
KNC č. 700/2, KNE č. 807/1, LV 310  
KNC č. 700/2, KNE č. 810, LV 884  
KNC č. 700/2, KNE č. 807/2, LV 310  
KNC č. 700/2, KNE č. 804/2, LV 644  
KNC č. 700/2, KNE č. 801/2, LV 891  
KNC č. 700/2, KNE č. 798/2, LV 330  
KNC č. 700/2, KNE č. 795/2, LV 879  
KNC č. 700/2, KNE č. 754/2, LV 630  
KNC č. 700/2, KNE č. 755, LV 630

KNC č. 701, KNE č. 755, LV 630  
KNC č. 701, KNE č. 796, LV 879  
KNC č. 701, KNE č. 791, LV 459  
KNC č. 701, KNE č. 790, LV 882  
KNC č. 701, KNE č. 782, LV 880  
KNC č. 701, KNE č. 780, LV 887  
KNC č. 701, KNE č. 779, LV 879  
KNC č. 701, KNE č. 776, LV 886  
KNC č. 701, KNE č. 777, LV 881  
KNC č. 701, KNE č. 778, LV 879  
KNC č. 701, KNE č. 781, LV 887  
KNC č. 701, KNE č. 783, LV 880  
KNC č. 701, KNE č. 789, LV 882  
KNC č. 701, KNE č. 792, LV 891  
KNC č. 701, KNE č. 795/1, LV 879

KNC č. 700/6, KNE č. 755, LV 630  
KNC č. 700/6, KNE č. 798/1, LV 330

KNC č. 702/1, KNE č. 782, LV 880

Na prejednanie žiadosti a doložených dokladov nariaďuje orgán štátnej vodnej správy ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň

13. júna 2023 (utorok) o 9,00 hod.

so zrazom pozvaných v hoteli Biele Studničky, Dargov. Zároveň žiadame navrhovateľa o zabezpečenie rokovacej miestnosti.

Do dokladov konania možno nahliadnuť najneskôr pred dňom ústneho pojednávania, na Okresnom úrade Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 804/1, Trebišov (3. poschodie číslo dverí 44).

Účastníci konania a zúčastnené osoby môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Príloha:

Situácia v katastrálnej mape

Osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom v predmetnom ochrannom pásme vodárenského zdroja budú upovedomené o začatí vodoprávneho konania formou verejnej vyhlášky zverejnenej na:

1. Úradná tabuľa obce Dargov
2. Úradná tabuľa Okresného úradu Trebišov
3. Elektronická úradná tabuľa Okresného úradu Trebišov
4. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava – Verejná vyhláška (CUET)

Toto oznámenie o začatí vodoprávneho konania č. OU-TV-OSZP-2023/001738-008 zo dňa 3.5.2023 má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli.

Vyvesené dňa ..... Zvesené dňa .....

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie alebo zvesenie oznámenia číslo OU-TV-OSZP-2023/001738-008 zo dňa 3.5.2023. Doklad o vyvesení a zvesení žiadame predložiť na orgán štátnej vodnej správy.

Ing. Stanislav Bogdányi  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-TV-OSZP-2023/001738-008

Milan Korytko KORYTKO, Dargov 229, 076 61 Bačkov

Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Dargov

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepny závod, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov 1

Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova, BA 17, 833 15 Bratislava 37

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava